



RECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



En la Ciudad de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, siendo las 09:00 horas del día 15 DE OCTUBRE DE 2023 y con fundamento en el artículo 67 párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y artículos 210 y 212 de su Reglamento, se emite la presente ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS correspondientes al contrato No. MVER-2023-RM-0109 referentes a "Rehabilitación con concreto hidráulico de circuito Paseo Las Palmas entre calle Laguna Tortugas y Calle Natali, col. El Coyol, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave" en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Por parte de "EL H. AYUNTAMIENTO" comparecen en este acto el Ing. Héctor Salazar y Hernández, en su calidad de coordinador de supervisión y ARQ. JUAN ÁNGEL MIRANDA GONZÁLEZ en su calidad de supervisor, ambos, designados por el Arq. Julio César Torres Sánchez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y por parte de "EL CONTRATISTA", el C. CÉSAR GUILLERMO ROMERO HIDALGO en su calidad de representante legal.

PRIMERO. ANTECEDENTES

- I. Con fecha 10 DE MAYO DE 2023, "EL H. AYUNTAMIENTO", representado por el Síndico único C. P. Manuel Rivera Polanco, asistido por el Mtro. Luis Román Campa Pérez Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y "EL CONTRATISTA" ESTUDIO, COSTOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., representada por el C. CÉSAR GUILLERMO ROMERO HIDALGO, celebraron el contrato número MVER-2023-RM-0109, referente a los trabajos: "Rehabilitación con concreto hidráulico de circuito Paseo Las Palmas entre calle Laguna Tortugas y Calle Natali, col. El Coyol, Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave"; en el Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
- II. Con fecha 17 DE AGOSTO DE 2023, **"EL H. AYUNTAMIENTO"** y **"EL CONTRATISTA"** celebraron el convenio modificatorio No.1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.
- III. Con fecha 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023, mediante aviso de terminación, **"EL CONTRATISTA"** comunicó a **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, la conclusión de los trabajos objeto del contrato referido en el antecedente primero.
- IV. Con fecha 05 DE OCTUBRE DE 2023, **"EL H. AYUNTAMIENTO"**, finalizó la verificación de los trabajos terminados, no encontrando deficiencia aparente alguna durante la inspección realizada.

FISM

Página 1 de 13

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido uso para fines distintos a los establecidos en el programa.







IRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

SEGUNDO. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Datos de los trabaios eiecutados:

MONTO TOTAL EJERCIDO C / IVA:	FECHA DE INICIO:	FELLIN I DE LE DIMINIO	PERIODO DE EJECUCIÓN:
\$ 9,099,800.03	11 DE MAYO DE 2023	30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	143 DÍAS NATURALES

Convenios que sustituyeran o cambiaran total o parcialmente los trabajos contratados:

CONVENIO MODIFICATORIO NO. 1, mediante el cual se formalizó una modificación al catálogo de conceptos originalmente pactado, sin modificar el monto ni plazo contratados.

FECHA DE	MONTO	PLAZO
FORMALIZACIÓN:	DEL CONVENIO:	DEL CONVENIO:
17 DE AGOSTO DE 2023	MONTO DEL CONTRATO	PLAZO DEL CONTRATO
17 DE AGOSTO DE 2023	ORIGINAL	ORIGINAL

El monto total ejercido, cuyo objeto son los trabajos que se describen en la presente acta, asciende a la cantidad de \$ 9,099,800.03 (nueve millones noventa y nueve mil ochocientos pesos incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Volúmenes y unidades de trabajo ejecutados:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VOLÚMEN REAL EJECUTADO
<u>'</u>	PRELIMINARES		
MVER-PRE-002- 0008	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO PARA ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS.	M2	3495.59
MVER-PAV-059- 0010	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	М3	168.35
MVER-ACA-089- 0010	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	M3	168.35
MVER-ACA-089- 0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	мз-км	2525.25
	DRENAJE		
MVER-EXC-009- 0001	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	579.74

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohíbido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-ACA-089-	ACARREO EN CAMIÓN IER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y	M3	437.22
0010	ABUNDAMIENTO.		
MVER-ACA-089- 0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	мз-км	6368.25
MVER-CAM-005- 0001	TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	25.09
MVER-TUB-070- 0004A	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 250 MM (10") Ø, MEDIANTE TUBERÍA DE PVC SISTEMA ANGER, PARA ALCANTARILLADO SERIE 20 MÉTRICA DE LA MARCA DURMAN, O DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE CUMPLA CON LA NOM-001- CONAGUA-2011, NMX-E-215/1-VIGENTE, INCLUYE: TUBERÍA DE PVC SERIE 20, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN, DE TUBERÍA, HERRAMIENTA MENOR, ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 MTS., FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	ML	244.68
MVER-PLA-004- 0005	ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO.	М3	134.74
	DRENAJE		0000
MVER-SAN-108- 0003A	INSTALACIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 150 MM (61) 25 MEDIANTE TUBERÍA DE PVC SISTEMA ANGER, PARA ALCANTATILLADO SERIE 20 MÉTRICA DE LA MARCA DURMAN, O DE SIMILARES O SUPERIORES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y QUE CUMPLA GON LA NOM-001-CONAGUA-2011, NMX-E-215/1- VIGENTE, INCLUYE TUBERÍA DE PVC SERIE 20 DE HASTA 6.00 MTS. DE LONGITUD, YEB DE PVG DE 150 X 250 MM (6" X 10")Ø, CODO DE 45° X 150 MM (45° X 6")Ø, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA PARA CORTE, HABILITADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS, HERRAMIENTA MENOR, EXCAVACIÓN, RELLENO, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS, DESPERDICIOS, MERMAS Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	SAL	21.00
MVER-REL-003- 0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	М3	353.28
MVER-REG-019- 0001.4	REGISTRO SANITARIO DE 0.40 X 0.60 X 1.00 M. MEDIDAS INTERIORES, DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 14 CM. DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. APLANADO PULIDO EN MURO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2, ESPESOR DE 7CM., CADENA PERIMETRAL DE CERRAMIENTO DE 15X15 CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARMADA CON ARMADURA TIPO ARMEX 15X15- 4., CONSIDERANDO EXCAVACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, TAPA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, CONTRAMARCO	PZA	6.00

Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	SOLDADO DE ÁNGULO GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" CON 4 ANCLAS DE LONGITUD MÍNIMA DE 12 CM DE ÁNGULO		
	GALVANIZADO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 3/16". MARCO Y TAPA SOLDADO DE		
	ÁNGULO GALVANIZADO DE 1 1/4" X 1 1/4" X 3/16", ASA DE ACERO REDONDO DE 5/8", LONGITUD MÍNIMA DE 15 CM. POR LA PARTE		
	EXTERIOR, HACIENDO UN DOBLES INTERIOR PARA SUJECIÓN DE LA		
	MISMA, CON UNA LONGITUD MÍNIMA DE 10 CM. INCLUYE: MANO DE		
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU		
	CORRECTA EJECUCIÓN.		
	RENIVELACIÓN DE POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE: DEMOLICIÓN		
	CON UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM, O ENRACE CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 50 CM. TOMANDO COMO REFERENCIA EL NIVEL		
	DE TAPA TERMINADO, APLANADO PULIDO A 2 CARAS, MORTERO		
	CEMENTO-ARENA 1:4 E IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO Y		
MVER-POZ-020-	COLOCACIÓN DE BROCAL CON TAPA DE 60 CM DE DIÁMETRO, PARA	PZA	4.00
0001.5	POZO DE VISITA DE HIERRO DÚCTIL MARCA SIMEX O SIMILAR	PZA	4.00
	EMPOTRADA EN CADENA DE CONCRETO ARMADO DE SECCIÓN		
	0.20X0.30M, ARMADA CON 3VS#3 Y ESTRIBOS CON VS#2@0.20M, CONCRETO F'C=200KG/CM2, CARGA Y RETIRO DE MATERIAL		
	SOBRANTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y DEMÁS		
	CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD TERMINADA DE OBRA.		
	DRENAJE		
MVER-DSV-150-	SONDEO DE POZO DE VISITA EXISTENTE, PARA DESAZOLVE Y		
0008	LIMPIEZA, INCLUYE: DESAZOLVE CON EQUIPO VACTOR Y LIMPIEZA	PZA	A GRAI
	DEL MISMO.		35 1111
,	AGUA POTABLE	1134 1	
MVER-EXC-009-	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 300 M. DE	M. I.A. I.	
0001	PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y HOUIPON NECESARIO.		
	ACARREO EN CAMIÓN IER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA		
MVER-ACA-089- 0010	URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y	M3	24.36
	ABUNDAMIENTO.		
MVER-ACA-089-	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL		
0011	MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE	M3-KM	341.04
	ABUNDAMIENTO. TENDIDO DE CAMA DE ARENA PARA TUBERÍAS, INCLUYE: APISONADO		<u> </u>
MVER-CAM-005-	Y ACOSTILLADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	M3	1.89
0001			"""
0001	NECESARIO.		
	NECESARIO. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE		
MVER-TUB-074-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	21.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	21.00
MVER-TUB-074- 0004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO	ML	21.00
MVER-TUB-074- 0004 MVER-PLA-004-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON	ML M3	21.00
MVER-TUB-074- 0004	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA Y		
MVER-TUB-074- 0004 MVER-PLA-004-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON		
MVER-TUB-074- 0004 MVER-PLA-004-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO. TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2") Ø, INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE TOMA		
MVER-TUB-074- 0004 MVER-PLA-004- 0005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO. TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2") Ø, INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE TOMA 4" Ø CON SALIDA DE 13 MM (1/2") Ø, TRAMO DE TUBERÍA DE 13 MM	М3	5.04
MVER-TUB-074- 0004 MVER-PLA-004- 0005 MVER-HID-107-	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO. TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2") Ø, INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE TOMA 4" Ø CON SALIDA DE 13 MM (1/2") Ø, TRAMO DE TUBERÍA DE 13 MM (1/2") Ø PEAD RESINA PE4710 RD-9 DE HASTA 7.00 M DE LONGITUD,		
MVER-TUB-074- 0004 MVER-PLA-004- 0005	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO HIDRÁULICO BIAXIAL DE 4" DE DIAM., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. ACOSTILLADO MANUAL CON PISÓN DE MANO COMPACTADO AL 90 % PROCTOR EN CAPAS DE 15 CM DE ESPESOR CON MATERIAL DE BANCO INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA Y ABUNDAMIENTO. TOMA DOMICILIARIA DE 13 MM (1/2") Ø, INCLUYE: EXCAVACIÓN, INSTALACIÓN DE ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE TOMA 4" Ø CON SALIDA DE 13 MM (1/2") Ø, TRAMO DE TUBERÍA DE 13 MM	М3	5.04

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx







DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	INSERTO PARA CONEX. DE 6 TIPOS DE MATERIAL), VÁLVULA DE ESFERA HORIZONTAL CON CONEXIÓN A ROSCA MACHO Y SALIDA CON TUERCA MÓVIL (ENTRADA:1/2" NPT- SALIDA: 3/4"-14 NPS) MCA: ALFA, MOD: XSB-80-13, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA. PRUEBAS EN LA INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES DEBEN CUMPLIR CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011.		
MVER-HID-107- 0017.2	REGISTRO PARA MEDIDOR DE AGUA 51-24-5 DE BANQUETA, PREFABRICADO EN POLICONCRETO TRÁFICO LIGERO O SIMILAR, CON MEDIDAS EXTERIORES DE 51 X 24 X 30 CM INCLUYE: INSTALACIÓN, NIVELACIONES, EXCAVACIÓN, CAMA DE GRAVA DE 3/4" DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTADA CON PISÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	25.00
	AGUA POTABLE		
MVER-HID-107- 0018	ATRAQUE DE 30.0 X 30.0 X 30.0 CM. DE CONCRETO F'C = 150 KG/CM2. RESISTENCIA NORMAL, CON TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 38 MM. HECHO EN OBRA, EN CRUCEROS DE AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y ACARREOS.	PZA	2.00
MVER-REL-003- 0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	М3	17.43
	LUMINARIAS		
MVER-EXM-007- 0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	9.29
MVER-ACA-089- 0010	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	a Ma	<u>ል ለስብባ</u>
MVER-ACA-089- 0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAIN INSLUYE ABUNDAMIENTO.	N33KM	
MVER-LUM-104- 0007	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PARA ALUMBRADO EO XEO CMS. MODELO R10-1 MARCA PREFAMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
MVER-LUM-104- 0031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA TIPO POLIDUCTO 25 MM. DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00
MVER-LUM-104- 0032	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE DE ALUMINIO VULCANEL XLP-DRS. CALIBRE 2 X 6 MARCA CONDUMEX, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	0.00
MVER-LUM-104- 0033	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE USO RUDO 2 X 12. MARCA CONDULAC, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	0.00

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx

Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.







DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-LUM-104- 0034	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTORES YPC2ABU, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
MVER-LUM-104- 0039	CABLE DE COBRE DESNUDO TEMPLE SEMIDURO CAL. 8 AWG, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECÚCIÓN.	ML	0.00
MVER-LUM-104- 0040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA 5/8"DE DIÁMETRO X 3.05 ML Y CONECTOR MECÁNICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
	LUMINARIAS		
MVER-ALUMP-11- 10.5	DE 30 CM HASTA ALCANZAR LA PROFUNDIDAD TOTAL, CONSIDERANDO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y PINTADO COLOR GRIS, FLETES Y ACARREOS DEL POSTE AL SITIO DE LA OBRA, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HINCADO, NIVELACIÓN, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, PREPARACIÓN ELÉCTRICA, POLIDUCTO INTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA.	PZA	7.00
MVER-ALUMP-10- 10.5	DE 30 CM HASTA ALCANZAR LA PROFUNDIDAD TOTAL CONSIDERANDO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE Y PINTADO COLOR GRIS, FLETES Y ACARREOS DEL POSTE AL SITIO DE LA OBRA, EXCAVACIÓN, MANIOBRAS, COLOCACIÓN, HINCÁDO, NIVELACIÓN, ELABORACIÓN Y VACIADO DE CONCRETO, PREPARACIÓN ELÉCTRICA, POLIDUCTO INTERIOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL Y HERRAMIENTA NECESARIA.		
	BANQUETAS Y GUARNICIONES		
MVER-DEM-001- 0011.1	INCLUYE: ACARREO A PRIMERA ESTACIÓN 20 M.	M3	85.65
MVER-EXM-007- 0005	EXCAVACIÓN A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	215.84
MVER-ACA-089- 0010	ACARREO EN CAMIÓN 1ER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	М3	301.49
MVER-ACA-089- 0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	M3-KM	4,522.35

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.









DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



MVER-AFI-006-	COMPACTACIÓN CON EQUIPO (BAILARINA), INCLUYE: MANO DE	M2	627.02	٦
0004	OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.		027.02	-
	BANQUETAS Y GUARNICIONES ELABORACIÓN DE GUARNICIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO			-
MVER-GUA-055- 0002.1	PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 15 X 20 X 40 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	605.20	
MVER-REL-003- 0008	RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), INCLUYE: VOLTEO CON PALA.	М3	101.16	
MVER-PAS- ALFOON	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA, INCLUYE: SUMINISTRO SEMBRADO DE PASTO ALFOMBRA CON CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 0.20 MTS. SIEMBRA DE ROLLO DE PASTO, Y RIEGO DURANTE 35 DÍAS.	M2	374.67	
MVER-BAN-056- 0006.1	BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 8 CM. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: CEMENTO, VOLTEADOR, CIMBRA EN FRONTERAS, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	505.98	
MVER-RAM-140- 0001.3	FABRICACIÓN DE RAMPAS PARA DISCAPACITADOS, INCLUYE SUMINISTRO Y VACIADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. 8 CM. DE ESPESOR, AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, ACABADO ESCOBILLADO, ESTAMPADO DE LOGOTIPO DE DISCAPACITADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN COLOR BLANCO Y AZUL TRÁFICO PESADO ESPESOR DE 6 MILÉSIMAS DE PULGADA, APLICADA DE FORMA MANUALEMATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN (INCLUYE CORTE EN GUARNICIÓN Y DEMOLICIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO DONDE SE REQUIERAN).	M2	4.46	
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MVER-EXC-009- 0001	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 3.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	1,871.04	
MVER-ACA-089- 0010	ACARREO EN CAMIÓN IER. KILÓMETRO, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE CARGA CON MÁQUINA Y ABUNDAMIENTO.	М3	1,871.04	
MVER-ACA-089- 0011	ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETRO SUBSECUENTE, DE MATERIAL MIXTO EN ZONA URBANA TRANSITO NORMAL, INCLUYE ABUNDAMIENTO.	мз-км	28,065.60	
MVER-AFI-006- 0003	AFINE DE TERRACERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	2,338.78	
MVER-BAS-061- 0006	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE SUB- BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	818.59	
	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO			
MVER-BAS-061- 0004	OPERACIÓN DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., INCLUYE: SUMINISTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	818.59	

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx FISM

Página 7 de T





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



		·	
MVER-PAV-054- 0006-18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR 42 KG/CM2 EDAD A 28 DÍAS REV. 10 +/- 2 CM TMA 3/4" ELABORADO CON CEMENTO CPC40RS, CON REGLA VIBRATORIA, ESPESOR 18.00 CM. SEGÚN PROYECTO SOBRE BASE HIDRÁULICA, ACABADO RASTRILLADO, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, RAYADO DEL CONCRETO CON PEINE METÁLICO, ACABADO CON SELLADOR MARCA SIKA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2,338.78
MVER-PAV-057- 0003.4	JUNTA DE DILATACIÓN TRANSVERSAL A BASE DE VARILLA LISA DE 5/8" DE DIAM. LONGITUD DE 46 CM A CADA 30 CM. INCLUYE: CANASTILLA DE SUJECIÓN DE 1.20 M. DE LARGO A BASE DE VARILLA 1/4" PARA LEVANTAR LOS REDONDOS A LA ALTURA DE PROYECTO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	0.00
MVER-PAV-057- 0009.3	JUNTA DE DILATACIÓN LONGITUDINAL A BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 5/8" DE DIAM. A CADA 60 CM. COLOCADA EN LA CIMBRA DE FRONTERA A LA ALTURA REQUERIDA, LONGITUD DE VARILLA 1.20 M., INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	594.00
MVER-PAV-057- 0004.2	CORTE CON DISCO CON PROFUNDIDAD DE 1/3 DEL ESPESOR DE LA LOSA EN EL SENTIDO TRANSVERSAL, CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,171.15
MVER-PAV-057- 0005.3	CORTE CON DISCO DE 3 CM. DE PROFUNDIDAD EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y EN LAS JUNTAS TRANSVERSALES DE CONSTRUCCIÓN CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1,170.15
MVER-PAV-057- 0002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO O SIMILAR EN JUNTAS DE DILATACIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESA	ML A A A	a Kaa
	PINTURA A NIVEL DE PISO	A A DE IL A	
MVER-PIN-087- 0001A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO TERMOPLASTICA BASE ALQUIDÁLICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO NA GÍNEA CONTINUA Y/O DISCONTINUA DE 15 CM DE ANCHO Y DE 90 MILS (200 MM) DE ESPESOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.		213.61
	PINTURA A NIVEL DE PISO		
MVER-PIN-087- 0002A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO TERMOPLÁSTICA BASE ALQUIDÁLICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO EN PASOS PEATONALES DE 0.40 M DE ANCHO POR 3.10 M DE LONGITUD Y DE 90 MILS (2.0 MM) DE ESPESOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPRENDE: TRAZOY APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	124.00
MVER-PIN-087- 0003A	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO TERMOPLÁSTICA BASE ALQUIDÁLICA COLOR BLANCO Y/O AMARILLO EN FLECHA DE CONTINUIDAD O DE CAMBIO DE DIRECCIÓN, ÁREA PROMEDIO 1.72 M2, DE ACUERDO A MEDIDAS INDICADAS EN EL PLANO, 90 MILS (2.0 MM) DE ESPESOR, DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE S.C.T. COMPRENDE: TRAZO Y APLICACIÓN DE MICROESFERA REFLEJANTE POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	PZA	18.00
		_	

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx FISM

Página 8 de 13








DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohíbido el uso pera fines distintos a los establecidos en el programa.

Página 9 de I3

SHBDIRECCIÓN DE OUKA PÚBLICAS



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



LOCAR DECIMA DE MOS DE LITTE DOS 11 DE LOCARDO		r
PEAD RESINA PE4710 RD-9 DE HASTA 7.00 M DE LONGITUD, ACCESORIOS DE CONEXIÓN (ADAPT. MACHO IPS DE POLIPROPILENO, ADAPT. HEMBRA IPS DE POLIPROPILENO, COPLE UNIVERSAL DE TRANSICIÓN DE POLIPROP. SISTEMA COMPRESIÓN SIN INSERTO PARA CONEX. DE 6 TIPOS DE MATERIAL), VÁLVULA DE ESFERA HORIZONTAL CON CONEXIÓN A ROSCA MACHO Y SALIDA CON TUERCA MÓVIL (ENTRADA:1/2" NPT- SALIDA: 3/4"-14 NPS) MCA: ALFA, MOD: XSB-80-13, RELLENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR, EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, MATERIALES MISCELÁNEOS PARA INSTALACIÓN Y DEMÁS CARGOS CORRESPONDIENTES POR UNIDAD DE OBRA. PRUEBAS EN LA INFRAESTRUCTURA 2017		
CUMPLIR CON LA NORMA NOM-001-CONAGUA-2011. SONDEO CON EXCAVACIÓN A MANO EN CAJA MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., PARA LOCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN DE DIÁMETRO DE TUBO DISTRIBUIDOR DE AGUA POTABLE, INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, RELLENO EN CEPAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	М3	107.47
EXTRAORDINARIOS		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA V.F. EXT.07 RESCILENTE CON VOLANTE DE 4" DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA TIPO COMPUERTA V.F. EXT.08 RESCILENTE CON VOLANTE DE 6" DE DIÁMETRO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE VÁLVULA DE 1.60X1.20 METROS MEDIDA INTERIORES, H= A 1.30 ,MURO DE 25 CMS DE ESPESOR DE TABIQUE ROJO RECOCIDO APLANADO FINO EN AMBOS LADOS CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, DESPLANTADOS SOBRE LOSA DE CONCRETO F C=200 KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR VARILLAS DE EXT.09 EXT.09 EXT.09 EXT.09 REFUERZO DE 3/8" @ 20 CMS. CASTILLOS EN LAS ESQUINAS A BASE DE ARMEX 12X12-4., LOSA DE CONCRETO DE 20 CMS DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 1/2" @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOSIX CON DOBLES PARRILLA, SOPORTE PARA TAPA DE ACCESO DE PERSONAL DE TRÁFICO PESADO CON H METÁLICA SOLDADA A VARILLAS UNCILVAE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		1.00
RENIVELACIÓN DE CAJA DE VÁLVULAS EXISTENTE DES DIMIXADO M, INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 20 CMS DE ESPESOR CON RETRO Y MARTILLO Y DEMOLICIÓN DE TRABE PERIMETRAL DE CONCRETO ARMADO CON HERRAMIENTA Y EQUIPO MANUAL, PROTECCIÓN DE TUBERÍAS Y VÁLVULAS EXISTENTES, RETIRO DE TAPAS DE FIERRO EXISTENTES, RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE INTERIOR DE CAJA DE VÁLVULAS. INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, HABILITADO YARMADO DE PARRILLA CON VARILLA DE 1/2" (#4) EN SENTIDO TRASVERSAL Y VARILLAS DE 3/8" (#3) EN SENTIDO LONGITUDINAL, CADENA PERIMETRAL DE 0.20 X 0.20 M ARMADO CON 4 VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4". SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE FIERRO DÚCTIL DE 55X55 CMS., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00
	- 6	

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx









DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx

EXT.18

EXT.19

PZA

ML

490.00

28.06

SHADIRECCIÓN DE

Obra públicas

EXTRAORDINARIOS JUNTA DE DILATACIÓN TRANSVERSAL A BASE DE VARILLA LISA DE 1" DE DÍA. LONGITUD DE 46 CM A CADA 30 CM. INCLUYE: CANASTILLA

DE SUJECIÓN DE 1.20 M. DE LARGO A BASE DE VARILLA 1/4" PARA

LEVANTAR LOS REDONDOS A LA ALTURA DE PROYECTO, MATERIAL,

KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO 3/4", REVENIMIENTO 10 A 12 CENTÍMETROS, DE 40 X 15 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: EXCAVACIÓN

ELABORACIÓN DE DENTELLÓN DE CONCRETO PREMEZCLADA SECCIÓN DE 40 CMS X 15 CMS CONCRETO PREMEZCLADO F'C=150

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS



	MANUAL, RELLENOS, CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		
EXT.20	SUMINISTRO Y TENDIDO DE PAVIMENTO A BASE DE ASFALTO DE 7 CMS. Y 50 CMS DE ESPESOR DE MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, COMPACTADO AL 95 % DE SU P.V.S.M., EN APROCHES INCLUYE CORTE EN PAVIMENTO, SUMINISTRO DE BASE HIDRÁULICA, AFINE Y COMPACTACIÓN. ASÍ COMO MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.00
EXT.21	RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE CFE EXISTENTE DE HASTA 1.15 M X 1.15 M., INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 15 CMS DE ESPESOR CON HERRAMIENTA Y EQUIPO MANUAL, PROTECCIÓN DE TUBERÍAS Y CABLEADO EXISTENTES, RETIRO DE TAPAS DE FIERRO EXISTENTES, RETIRO DE ACERO DE REFUERZO, INCLUYE: CIMBRA DE MADERA, HABILITADO Y ARMADO DE PARRILLA CON VARILLA DE 1/2" (#4) @15 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, CADENA PERIMETRAL 20X15. COLOCACIÓN DE TAPA RECUPERADA., INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS TERCERO.

Las partes están de acuerdo que, a la fecha de recepción de los trabajos, las estimaciones y gastos aprobados del contrato mencionado en el punto PRIMERO fracción I de la presente acta, se realizaron con base en las cantidades siguientes:

CONCEPTO	TOTAL C / IVA
ANTICIPO	\$ 2,729,940.01
ESTIMACIÓN 1	\$ 677,204.28
ESTIMACIÓN 1 ADICIONAL	\$ 112,393.33
ESTIMACIÓN 2	\$ 3,309,761.81
ESTIMACIÓN 3	\$ 3,400,957.68
ESTIMACIÓN 1	\$1,248,777.99
EXTRAORDINARIA	\$ 1,240,777.33
ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	\$ 350,704.94

Estimaciones pendientes de autorización:

No hay estimaciones pendientes de autorización

DOCUMENTACIÓN SOPORTE CUARTO.

"EL CONTRATISTA" manifiesta que entregó en tiempo y forma, a la residencia o supervisión la documentación derivada de la realización de los trabajos, misma que a partir de este momento queda bajo resguardo de "EL H. AYUNTAMIENTO" y se anexa al expediente técnico unitario.

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx







IRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

CONTRATO No. MVER-2023-RM-0109

OBRA O SERVICIO No. 2023301930109

ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

QUINTO. FIANZA

"EL CONTRATISTA", exhibirá, previo a la firma del finiquito, la garantía por defectos y vicios ocultos prevista en el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ellas del Estado de Veracruz, misma que estará vigente por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de firma de este documento.

SEXTO. FINIQUITO QUE EXTINGUE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Para dar por terminados, totalmente los derechos y obligaciones asumidas por las partes derivados del contrato mencionado en el punto primero, será otorgado el finiquito dentro de los 10 (Diez) días naturales siguientes a la fecha de elaboración de la presente acta.

Quedan de acuerdo las partes que el FINIQUITO se celebre en punto de las 09:00 horas del día 25 DE OCTUBRE DE 2023, en el domicilio de la Subdirección de Obras Públicas.

No habiendo otro asunto que tratar y enteradas las partes del contenido y alcance legal de la presente acta, se cierra a las 09:30 horas del día de su apertura, suscribiéndola los comparecientes en 5 (cinco) tantos, para los efectos legales a que haya lugar.

POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

ING. HECTOR SALAZAR Y HERNÁNDEZ COORDINADOR DE SUPERVISIÓN POR "EL H. AYUNTAMIENTO"

ARQ. JUAN ÁNGEL MIRANDA GONZÁLEZ SUPERVISOR

POR "EL CONTRATISTA

C. CÉSAR GUILLERMO ROMÈRO HIDALGO REPRESENTANTE LEGAL ESTUDIO, COSTOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

Página 13 de 1

SUBDIRECCIÓN DE

obra públicas

Calle Juan de Grijalva No. 34 Fracc. Reforma Veracruz, Ver 229 200 22 49 veracruzmunicipio.gob.mx Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prot uso para fines distintos a los establecidos en el programa.